



Katowice, dnia 16.05.2022r.

W dniu 14 maja 2022 ok. godz. 20.45 na farmie wiatrowej Dąbrowice należącej do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z Grupy ENGIE miała miejsce awaria techniczna. Podczas pracy jednej z trzynastu turbin odpadł wirnik wraz z łopatomami. Na miejscu nie było osób postronnych i nikomu nic się nie stało.

Zaraz po zdarzeniu na miejsce zostały skierowane właściwe służby i miejsce zostało zabezpieczone. Praca pozostałych turbin została niezwłocznie wstrzymana i do momentu przeprowadzenia przez firmę serwisową dodatkowej ich inspekcji nie będą one powtórnie załączone.

Aktualnie prowadzone są prace techniczne i serwisowe, mające na celu ustalenie przyczyn awarii. Producentem turbin jest General Electric, a firmą odpowiedzialną za serwisowanie farmy oraz dostarczanie elementów technicznych jest General Electric Renewable Energy Polska.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:

Magdalena Jaromińska

Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist

M: +48 604 299 672

email: magdalena.jarominska@engie.com

Prezes Zarządu

Piotr Rogóż

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Tel.+48 32 60 30 599, Fax. +48 32 60 30 500

Zarząd: Piotr Rogóż, Igor Grela, Andrzej Szromek

SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000058191; NIP: 8522434090; REGON: 812054036
Kapitał zakładowy: 13 830 000,00 PLN