



Katowice, 07 lipca 2022 r.

W związku z awarią techniczną jednej z turbin wiatrowych (WT9), jaka miała miejsce 14.05.2022 r., właściciel farmy wiatrowej w Dąbrowicach, spółka ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., kontynuuje działania mające na celu zbadanie przyczyn awarii, przy zachowaniu porządku i bezpieczeństwa. Po wykonaniu dodatkowych, szczegółowych inspekcji, do dnia 06.07.2022 r., dwanaście turbin zostało przywróconych do pracy. O wszelkich działaniach na bieżąco informowane są organy Gminy, a inspekcję na miejscu zdarzenia przeprowadził też Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Działania prowadzone są w ścisłej współpracy z firmą General Electric, producentem turbin oraz General Electric Renewable Energy Polska będącym firmą serwisującą turbiny („GE”).

Teren wokół uszkodzonej turbiny został wygradzony i podlega całodobowej ochronie prowadzonej przez wynajętą w tym celu profesjonalną firmę. W terminie od 08.07.2022 r. do 19.07.2022 r. GE będzie prowadziła prace wokół uszkodzonej turbiny związane z uprzątnięciem terenu oraz załadunkiem i transportem z terenu farmy wiatrowej Dąbrowice uszkodzonych elementów.

Wstępne oględziny zniszczonych elementów turbiny wskazują na uszkodzenie śrub mocujących wirnik do wału głównego jako możliwą bezpośrednią przyczynę awarii. GE rozpoczęła prace mające na celu ustalenie okoliczności oraz przyczyn zaistniałych uszkodzeń, tzw. Root Cause Analysis (RCA). Do czasu zakończenia tych prac i potwierdzenia ich wyników stawianie hipotez odnośnie potencjalnych źródeł awarii jest bezprzedmiotowe.

Wszystkie turbiny na farmie wiatrowej Dąbrowice przeszły regularny, planowy przegląd w listopadzie i grudniu 2021 r.

Farma Wiatrowa Dąbrowice zlokalizowana jest w gminie Dąbrowice, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

Moc zainstalowana: 35,75 MW, składa się z 13 fabrycznie nowych turbin wiatrowych GE 2.75-120 o mocy 2,75 MW. Farma została oddana do użytku w grudniu 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy media o zacytowanie powyższego tekstu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z:

Magdalena Jaromińska

Specjalista ds. komunikacji i integracji/ Communication and Integration Specialist

M: +48 604 299 672

email: magdalena.jarominska@engie.com

Prezes Zarządu

Piotr Rogóż

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Tel. +48 32 60 30 599, Fax. +48 32 60 30 500

Zarząd: Piotr Rogóż, Igor Grela, Andrzej Szromek

SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000058191; NIP: 8522434090; REGON: 812054036

Kapitał zakładowy: 13 830 000,00 PLN